

监 理 联 系 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6-030

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于箱逆变基础平台围栏施工事宜

内容：

经监理部检查，光伏 34 区箱逆变基础平台围栏施工，存在问题：
根据设计图纸（编号 SCPH-GF029S-T0105）要求平台栏杆做法详见图集《楼梯、栏杆、栏板》15J403-1，D15 页。平台栏杆高度为 1050mm，间距为 100mm。现场测量栏杆高度为 1010mm，间距为 160mm，不符合设计要求。（后附照片）

综合上述，箱逆变平台栏杆要求按照设计图纸施工，如有变更处请提供设计变更单上报监理部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：孙富斌

日 期：2017 年 8 月 31 日



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。

