

监理工作联系单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6—034

致：中国核工业二三建设有限公司 施工项目部：

事由：

关于组件放置及安装相关事宜：

内容：

随着组件大批量进场，现场施工人员将陆续增加。现场卸货及安装时应符合以下要求：

1、组件进场后，应放置在开阔地段，地面要平、不得出现倾斜等现象。且周边需做好防火措施；

2、现场发现，项目部周边、42 区附近及部分安装完成的区域内有遗留组件。应将材料统一归置。谨防出现损坏、丢失现象。

3、安装时，应将组件放平、放正。严禁拖、拽或用木棍、托盘顶住边框。以防造成隐裂及划伤。

4、组件安装时，必须配备相应的辅助工具。严格按照设计要求的倾斜角度进行施工。

5、新进人员进场后，必须做好技术交底工作，确保现场施工质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李富斌

日

期：

2017 年 9 月 20 日

