

监 理 联 系 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM6-056

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于光伏区主要通道、围栏、危险较大地方安全警示标志事宜。

年底将至，即将进入春节放假期间，为预防现场发生安全事故，场区主要通道口、场区围栏及危险较大区域应设置警示标志、标牌，具体如下：

1、升压站大门主入口、场区主通道入口等要有警示标牌，包括入场须知标牌、限速标志、禁止吸烟标志、闲人免进标志等。

2、现场通道两侧围栏要挂有相关警示标牌，包括场区带电标志、禁止攀爬等。

3、现场危险较大区域必须要有带电警示标牌、闲杂人员禁止入内标牌。

请总包单位认真查看《国家电网公司常用安全标志及设置规范》，做好场区主要通道、围栏、危险较大地方安全警示标志工作，确保能够预防现场安全事故的发生。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：孙富斌

日期：2018年1月19日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。