

监理工作联系单

工程名称：围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目

编号：JXM6—017

致： 江苏润海环保工程有限公司 施工项目部

事由：关于项目整改消缺及落实三级自检的相关问题

内容：

鉴于目前你项目部施工的电站项目已基本完工，要求你项目部及时对所有的电站项目进行三级自检，结合下发的监理工作联系单中提出的整改内容及要求，对存在的问题认真进行整改，及时向监理项目部提交三级自检专检报告，加盖公司公章，并同时提交监理初检申请表。在接到监理初检申请表后，监理项目部会组织对电站项目进行初检。初检内容包括前期报审资料；施工过程验收资料；桩基拉拔试验报告；相关的调试实验报告；组串的开路电压、短路电流等检测记录；接地电阻检测记录；相关的绝缘电阻检测记录等，同时按照项目划分的内容，逐项对电站项目进行初检验收。望你项目部积极予以落实。

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师： 

日

期：

2017 年 2 月 7 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。