

监理工作联系单

工程名称：隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项目


编号：LHFP-LXD-009

致：河北华通隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项目施工项目：

事由：关于南营村电站站点树木遮阳事宜

内容：

今天巡查中发现，南营村电站站点光伏阵列东南角处，有树木遮阳现象，现要求你单位对遮阳树木及时进行处理，否则长时间遮挡会影响组件发电功率而且会对组件造成热斑效应，对组件寿命有严重影响，望重视!!!



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建