

监理工作联系单

工程名称: 浙江龙达实业股份有限公司 2.815Mwp 分布式光伏发电项目

编号: JXFS-LD-LSD-001

致: 浙江京禾电力工程技术有限公司嘉兴项目部

事由:

安全事宜

内容:

由于近期高温天气我监理项目部要求总包方做好以下几点工作:

- 1、进入施工区域必须正确佩戴好安全帽;
- 2、高温天气施工是做好防暑工作(现场必备防暑用品);
- 3、现场做好防火措施,禁止在厂区吸烟;
- 4、禁止穿拖鞋、光膀子施工;
- 5、临时用电要有漏电保护装置;
- 6、吊运设备等物料到屋面时要设置警示标识;
- 7、屋面爬梯要固定牢固;
- 8、上班期间不喝酒;

希望总包加强管理坚持“安全第一,预防为主”的方针,坚持“三不”措施:无安全措施不施工,隐患不排除不施工,无安全条件不施工。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 7 月 24 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。