

监理工作联系单

工程名称：嘉善聚晖新能源有限公司 1599.54Kwp 分布式光伏发电浙江嘉宏实业有限公司项目

编号：JSJH-HJ-LSD-002

致：浙江京禾电力工程科技有限公司嘉善项目部

事由：

施工质量事宜

内容：

今（2017年8月29日）我监理人员与建设方在对嘉善聚晖新能源有限公司 1599.5Kwp 分布式光伏发电、浙江宏嘉实业有限公司项目巡视检查时，发现有以下几点问题需总包方给予书面解决方案：

- 1、关于配电房变压器的安全距离问题？
- 2、屋面逆变器支架、汇流箱支架不牢固；要求加固方案；
- 3、现场使用的穿线软管不符合建设方要求。（要求使用 630 项目同类别产品，PA 尼龙波纹软管）

（限 2 日内给予回复）

监理项目部（章）



总/专业监理工程师：林光林

日期：2017年8月29日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份；监理项目部存 1 份。