

表 B.1 监理工程师联系单

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-LX-002

致: 信邦建设工程有限公司 (单位)

主题: 关于施工工艺及质量相关事宜

内容: 经监理部现场巡视发现, 你单位在箱变基础墙体砌筑时未按图纸要求且无设计变更方案, 你单位应按图施工或出具设计变更方案报建设单位审批。

抄送业主: 广饶杭泰电力有限公司山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目部

监理项目部 (章)

专业监理工程师: 张建高

日

期: 2017.10.07

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。