

监理工作联系单

工程名称：马鞍山郑蒲港光伏扶贫 2017 年集中光伏发电设备采购与安装（第二次）编号：JXM6—03

致：芜湖市新恒泰电气设备有限公司 施工项目部：

事由：关于官塘村项目电缆标示桩设置的相关问题：

内容：

官塘村项目从光伏区到村级配电房的电缆已经埋设完成，要求你项目部尽快进行电缆标示桩的设置，同时完善电缆穿管及配电箱、并网柜的封堵，有效保护好电缆，确保电站安全运行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2017 年 9 月 18 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。