

工作联系单

工程名称：东源天华阳光农光互补 100MW 项目

编号 001#

致：江西火电建设公司东源天华阳光农光互补 100MW 项目部

抄送：四川元丰建设项目管理有限公司东源天华阳光农光互补 100MW 项目部

主题：关于光伏支架安装工程质量控制事宜

内容：

我部人员现场巡视、平行检查时，发现光伏支架在安装过程中，存在檩条不平直、有内弧弯及外弧弯现象。


要求：

在光伏支架工程安装完成后，应先进行自行检查，自检合格后，报我方及监理进行工程质量验收，验收合格后，方可进行转序工作。

建设单位（业主项目部）（盖章）

项目负责人（签字）

日期



监理意见：

要求施工单位按所编制的《专项施工方案》进行施工。

监理项目部（盖章）

监理项目部负责人（签字）

日期 2017.12.05



总包单位意见

按业主、监理要求施工

总包单位（盖章）

总包单位负责人（签字）

日期 2017.12.05



注本表一式 3 份，由项目建设单位管理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、总承包单位存 1 份，并要求总包单位抄送各施工单位负责人 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建