

表 C.0.1 工作联系单 ★

工程名称: 河源市东源县顺天镇广东融和生态农业基地的 100MWP 农光互补光伏发电项目 EPC 工程
 编号: DYGF-JXHD-D1-FJ-026

签发人: 丁佰军

致: 四川元丰建设项目管理有限公司、东源天华阳光新能源电力有限公司、建设单位(厚德资本项目部)

主题: 关于新征土地 X01、X02、X03、X04 桩基每排间距事宜

内容: (1) X01、X02 合一个梯田: Row1-Row19 桩基每排间距 6m(其中一处间距 7m, 有坎坡), Row19-最后一排桩基每排间距 7m(其中正北坡间距 7.5 米)。

(2) X03 桩基每排间距: 坟堆到路(清表新开路)间距 5.5m, 路(清表新开路)到树林间距 5.2m。

(3) X04 桩基每排间距 5.2 米(树林旁第一个梯田因阴影暂时不做)。

提出单位(盖章):

项目负责人(签字): 王瑞青

日期: 2018.03.13

□ 监理单位意见:

现场实际验收同意按以上标准执行。

监理单位(盖章):

项目负责人(签字): 徐斌

日期: 2018.03.23

□ 建设单位(厚德资本业主项目部)意见:

同意

建设单位(厚德资本业主项目部)(盖章):

项目负责人(签字): 陈

日期: 2018.03.23

□ 建设单位意见:

相关问题已经解决, 施工总承包方应据实进行控制。

建设单位(盖章): 光互补

项目负责人(签字): 张

日期: 2018.03.23

本表(含附件)一式 4 份, 由提出单位填写, 各相关单位存 1 份, 提出单位存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建