

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：017

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于 22#—25#塔敷设导线的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程，发现以下问题：

23#、24#、25#塔基础浇筑时未做冬季基础养护，《通知单 10》、《监理罚款单 15、16、17》已下发要求说明；如你方在未做第三方检测的情况下私自架设导线，所造成的所有质量问题主方和我监理方不承担任何责任。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部



日期：2018 年 01 月 10 日