

监理工作联系单

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程 编号: 008

致: 河南易通电力工程有限公司

事由: 关于施工的事宜

内容:

经业主、监理检查发现贵公司承建的森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程在 9 号基础浇筑时所使用的部分模板变形严重, 很难保证基础混凝土外形尺寸, 建议更换。若再发现类似情况将进行经济处罚。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日

期:



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。