

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

编号： 011

致：河南易通电力工程有限公司

事由：关于检测材料的事宜

内容：

贵公司承建的森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程，检测水泥品牌与现场存放水泥品牌不符，要求你方重新检测或更换水泥。复测完成前，禁止使用现有水泥，若经发现将给予你方经济重处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。