

监理工作联系单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程

编号： 015

致：河南易通电力工程有限公司

事由：关于基础浇筑的事宜

经业主、监理现场检查发现，贵方承建的森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35kV 线路送出工程，基础浇筑所使用的沙石与送检的沙石严重不符且不符合混凝土使用要求，要求你方立即把不合格材料清理出场。若私自使用将要求使用部位进行返工处理，并要求贵方现场施工中再出现不按规范要求施工，业主、监理一经发现。将对所有施工部位的质量不予认可，并要求贵方所有部位进行第三方检测，并给予经济重罚。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2017.12.17

