

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：032

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于施工进度的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程：

已浇筑完成的基础，符合回填条件的（或符合组塔条件的）抓紧组织回填工作（组塔工作）；填埋的接地极，焊接处必须做好防锈处理。以上问题希望你单位高度重视，尽快组织合理安排施工，否则对你方所造成的延期进行考核。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：李永志

日 期：2018 年 03 月 22 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建