

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：038

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于工程材料报检、安全、进度的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程：

1、13#-16#基础浇筑使用的水泥私自更换厂家，自今未报检，要求你方尽快进行报检，后续的工序如果你方施工，业主方和监理方不承担任何质量责任。

2、组塔施工中，发现有高空抛物、施工材料随处丢弃、塔材短缺等现象。

3、施工进度较慢，要求你方可以采取增加施工人员、设备的方法（或者其他有效方法）加快施工进度，但是必须保证施工安全和工程质量。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2018 年 04 月 01 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建