

监理工作联系单

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目工程

编号：ZHJL-JLXM-006

致：甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

事由：安全文明问题


内容：

1. 由于近期风大，吊装作业要做好安全防护措施，现场纸箱、托盘要及时收集起来，及时进行清理。
2. 考虑厂房屋顶的载重有限，要求施工方将吊装上屋顶的组件、桥架、电缆电线等材料要及时分散堆放整齐。
3. 严禁踩踏组件，严禁在组件上放置扳手、螺丝、夹具之类的重量东西，以免对组件造成损耗。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 11 月 22 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部