

监理工作联系单

工程名称：江西木林森一期厂房 5.9 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目 编号：JXM6-001

致：宁波建工建乐工程有限公司施工项目部

事由：关于一期 2、6、7 水泥屋面支架安装事宜

内容：

监理项目部经上午对一期 2、6、7 厂房水泥屋面支架安装进行验收时，发现存有以下几点问题：

- 1、部分后立柱出现倾斜；
- 2、部分支架水泥墩子与屋面未完全贴合；
- 3、部分立柱底座与预埋螺栓未完全贴合，并采用铁块进行充填；
- 4、已安装完成的檩条水平方向未成线；

综述以上几点，望你项目部认真整改到位，同时加强现场管理力度，确保现场施工质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017 年 11 月 23 日