

监理工作联系单

工程名称：江西木林森三期厂房 5 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

编号：JXM6-007

致：宁波建工建乐工程有限公司施工项目部

事由：关于现场设备箱体接地和主接地网施工图事宜

内容：

目前现场设备基础施工已陆续开展，现场 SVG 箱体设备等接地施工图及主接地网施工图未见；监理项目部建议应及时与设计院沟通，并出具相关施工设计图纸，避免贻误工期；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 12 月 3 日

