

监理工作联系单

工程名称：江西木林森三期厂房 5 兆瓦分布式屋顶光伏发电项目

编号：JXM6-009

致：宁波建工建乐工程有限公司施工项目部

事由：关于一、三期 SVG 基础墙板施工事宜

内容：

根据设计图纸图号 PD17046S-TJ-02 要求：SVG 基础墙板为强度 C30 的混凝土浇筑工程；但现场实际施工却是砖砌，现场基坑接地扁铁预埋位置设计图纸上未见；现要求你施工项目部必须熟读图纸，做好技术交底工作，严禁盲目施工，必须严格按照设计图纸要求进行施工。确保施工质量。



三期厂房 SVG 基础砌筑

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：任中峰

日

期：2017 年 12 月 13 日

