

监理工作联系单

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-LXD-004

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：关于施工安全及施工质量事宜

内容：

1、目前部分组件、镀锌扁钢已经吊装到屋面，但未及时固定，存在被风刮落的风险，要求总包单位立即采取相关的安全措施及并及时上报相关的应安全急预案。

2、组件之间防雷接地线跨接安装，采用的是沉头螺丝，需要总包单位与设计院进一步确认，并有设计院出具的正式文件。

针对以上问题，要求总包单位尽快落实，并将相关的落实情况及时上报到监理单位及建设单位项目部。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年11月9日

注本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。