

监理工作联系单

工程名称: 菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号: JXM-LXD-007

致: 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由: 关于防雷接地镀锌扁铁生锈事宜

内容:

我监理单位人员在现场巡视检查的过程中, 发现你单位采购的一批镀锌扁铁, 其中已有部分镀锌扁铁出现局部镀锌层破损及生锈现象。

针对以上事项, 现要求你单位及时与镀锌扁铁厂家沟通联系, 并按厂家提供的处理方案及相关规范要求, 及时对镀锌扁铁局部镀锌层破损及生锈的部位进行处理。



正德电力工程监理有限公司
监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 刘卫发
日期: 2017年11月7日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。