

## 监理工作联系单

工程名称: 无锡隆达金属材料有限公司屋顶 4.4MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHSUP-WXLD-SLN05

致: 浙江京禾电力工程有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部 (EPC 单位)

事由: 关于做好雨雪降温天气天气应对工作的通知

据气象部门预报, 我省部分地区中到大雨并伴有雨夹雪, 局部地区有暴雪、道路结冰现象。为贯彻落实政府办《转发国务院应急办关于做好雨雪天气应对工作的通知》和无锡隆达金属材料有限公司屋顶 4.4MW 分布式光伏发电项目项目部各有关领导的有关要求, 请各个施工区域结合自身工作实际, 全力做好雨雪降温天气的应对工作, 现有关通知如下:

1. 各个施工区域负责人要高度重视、加强领导、落实责任、及时采取防范措施, 认真做好应对准备工作。
2. 各个施工区域要加强应急值守, 盘管车间更要密切观察, 确保信息畅通, 对应急或重大事项要及时上报, 并迅速、有力、有效处理。
3. 大风、雨雪等恶劣天气时原则上必须停止室外作业, 必要情况下及时清除施工现场的积水、积雪等, 在采取有效的防护措施经同意后方可进行正常施工。
4. 下雨天不得进行光伏组串连接施工。

以上问题希望施工单位引起重视, 严格按照规范施工, 确保项目零事故、质量合格并如期顺利并网。

抄送: 无锡聚晖新能源有限公司无锡隆达 4.4MW 分布式光伏发电项目部

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 戚平

日期: 2018 年 01 月 03 日

注本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。