

监理工作联系单

工程名称：海宁海橡鞋材有限公司 1300kwp 分布式光伏发电项目

编号：HX-LXD-004

致：浙江诺欧博新材料有限公司（施工项目部）

事由：关于组件变压型号不匹配事宜

内容：

今日在检查过程中发现，组件变压型号不匹配现象。导致部分边压未固定。现要求你单位及时更换边压。

· 监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018年4月23日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存三份。