

监理工作联系单

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：017

致：中国电建集团河南工程公司

事由：关于光伏区部分支架安装，支架檩条连接件材料变更事宜。

内容：经对光伏区支架、组件安装巡视检查过程中发现，部分支架檩条安装的连接件与设计不符，要求 EPC 总包项目部把连接件变更的事由报监理项目部。

见此联系单立即给予回复。

项目监理机构（章）：



总/专业监理工程师：苗守明

日期 2018 年 5 月 26 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份