

监理工作联系单

工程名称：济南国开娃哈哈2MW 分布式光伏发电工程

编号：ZHJL-WHH-LX-03

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：济南中联国开新能源有限公司

事由：施工质量

内容：

1、成品仓库二屋面汇流箱、逆变器安装你单位私自变更安装方式及所在位置，对此监理方要求你单位出具相关变更图纸及有效文件说明，如你单位未能及时提供则监理方不参与此相关验收，造成一切不良后果责任由你单位自行负责。

监理项目部（章）

现场负责人： 孙书

日期： 2017 年 12 月 31 日

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位、施工单位各存 1 份，监理单位存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建