

监理工作联系单

工程名称：旭昊迪峰科技5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DF-LX-01

致：无锡天诚新能源发展有限公司

抄送：大冶旭昊新能源有限公司

事由：关于组件搬运方式及安全事宜

内容：

- 1、组件在搬运前必须做好技术交底作业，施工人员在搬运组件过程中需采用 2 人抬的方式，现场如若发现施工人员 1 人搬运组件将进行罚款处理。
- 2、现场屋面拆箱组件要做到下班前全部搬运完毕，屋面施工中要做到安全文明施工，施工中产生的垃圾及废料要及时清理干净。
- 3、施工现场因风大施工人员在屋面气楼施工要注意安全，行走时要在安全警戒线内。
- 4、对新进场员工及关键工序施工做好施工技术交底工作及安全文明施工教育。

监理项目部（章）

现场负责人：

日期：



2017年11月4日

本表一式 3 份，由监理单位填写，建设单位、施工单位各存 1 份，监理单位存 1 份