

监理工作联系单

工程名称：滕州优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目

编号：TZYS-JL-LX-002

致：滕州优上新能源有限公司 5.6MW 分布式光伏电站项目部

事由：关于屋顶施工安全事宜

内容：

- 1、要求你部对厂房彩钢瓦屋面锈蚀比较严重的部分给以更换，以确保延长屋面的使用寿命。
- 2、要求你部对厂房屋顶采光带部分采取安全防护措施或禁止人员踩踏和在上面放物品。

此致！

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：唐剑

日期：2017年11月03日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份

图一



图二

