

监理工作联系单

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：WYGF-ZT-JL-007

致：微山县欢城建筑有限公司项目部

抄送：阳谷杭泰电力有限公司（正泰）项目部

主题：关于屋面改造进度及安全文明施工相关事宜

内容：

微山县欢城建筑有限公司项目部：经监理、业主现场巡检发现你方在施工过程中存在以下问题：

1、冶炼车间屋面已改造屋脊彩钢瓦个别未固定，个别损坏彩钢瓦未整改而采用直接打胶现象；

2、拉拔车间檐口包边脱落一直未整改，造成厂家天天在催促整改及影响协调处理关系的严重后果；

以上问题现场多次电话要求进场整改未果，经建设、监理项目部研究决定，你单位整改工作限期三天整改完成，每延期一天罚款壹万元，此款项上报公司直接从工程款里扣除。

附：相片 3 张

项目监理机构（章）：


专业监理工程师：_____

日 期：_____

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。



冶炼车间彩钢瓦未固定



拉拔车间、冶炼车间彩钢瓦塌陷



屋檐包边悬挂、未修复、存在安全隐患