

JXM6: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
编号: 001

主送: 宜昌市富豪科技开发有限责任公司华直当阳市庙前镇光伏发电施工项目部

抄送: 华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目业主项目部

事由: 关于塔基基础浇筑的相关事宜

内容: 在塔基浇筑旁站检查时, 发现你单位存在以下问题;

(一) 混凝土配比, 标号偏低;

(二) 钢筋保护层不符合要求;

(三) 钢筋绑扎个别部位不合格, 已现场要求整改至合格, 现要求你单位加强现场管理, 严格按设计要求施工, 在后期检查中再发现上述类似的问题, 根据建筑施工质量管理规定, 将对你单位进行处罚及返工处理, 要求你单位一定加强现场施工安全、施工质量管理, 发现问题及时处理, 保证施工质量合格;



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 郭俊志

日期: 2017 年 10 月 31 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。