

监理工作联系单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
编号：ZHJL-004

主送：宜昌市富豪科技开发有限责任公司华直当阳市庙前镇光伏发电施工项目部

抄送：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目业主项目部

事由：关于升压站土建的相关事宜

内容：今天在现场巡查发现，你单位在升压站土建施工过程中存在以下问题
1、多次要求对砌墙用红砖进行充分浇水湿润，每次检查砖都是干的，不符合砌筑要求。

2、施工进度没有按照进度计划进行，没有完成计划要求。

要求：

1、对砌墙红砖必须进行浇水湿润，并达到砌筑用红砖要求，否则将进行罚款处理。

2、加快施工进度，严格按进度计划组织施工，再发现施工进度与进度计划滞后，将对你单位进行严肃罚款处理。



监理项目部（章）

专业监理工程师：郭俊兴

日期：2017年11月6日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。