

监理工作联系单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
编号：HZDYM-Q-CZZH-GL-014

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部
抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于光伏区施工的相关事宜

内容：

应业主要求，光伏区高压电缆接头位置均应采用高压电缆分支箱连接，分支箱采购成品、分支箱基础由设计单位确认提供。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李海峰

日期：2017年12月23日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。