

监理工作联系单

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号:HZDYM-Q-CZZH-GL-018

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏电站项目部

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

事由：关于开关站综合楼施工的相关事宜

内容：

升压站综合楼二层顶板，构造柱和圈梁即将施工，现施工单位提出采用自搅拌混凝土进行浇筑，监理单位要求必须使用商砼浇筑，不允许使用自拌混凝土；

如施工采用自拌混凝土浇筑，产生的一切后果将由施工方自行承担，监理单位对此项施工的质量不予认可，不支付此项施工的工程款；

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018年1月17日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。