

## 监理工作联系单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-GL-019

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于升压站预制仓漏水的相关事宜

内容：今上午 09 点 00 分与运维人员共同巡查升压站内 2#SVG 和 3#预制仓门前门口、4#预制仓后门中间顶上存在的漏水情况，近期天气雨水较多，为不影响设备正常运行，请相关施工单位尽快联系厂家维修。



项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：



由 扫描全能王 扫描创建