

监理工作联系单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-GL-022

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于场区安全文明施工的相关事宜

内容：

经现场巡检，有如下安全隐患：

- 1、六区，八区，农业公司在光伏下游筑堤坝拦水养虾，要求施工责任单位应测量坝体最高点与汇流箱底部最低点之间的高差应大于 600mm，并能保证雨季高水位不能影响汇流箱正常工作。
- 2、现在发现农业公司进入光伏区，在土地上经营各种活动种藕，养虾等，目前已经发现把六区的三处电缆给挖掘暴露出来，如果电缆被割断，破皮，造成停电，电击伤人，后果都很严重。
- 3、要求责任单位与农业公司沟通，保证接地，电缆不受破坏。保证设备正常运行。责任单位应巡查，发现问题即时处理，杜绝一切安全隐患。

项目监理单位（章）：

总监理工程师（总代）：

日

期：

2018.5.12



由 扫描全能王 扫描创建