

监理工作联系单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYM-Q-CZZH-GL-031

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于升压站综合楼二楼会议室窗台高度事宜；

内容：

经现场巡检，：

1、2018年5月27日上午10时左右到升压站综合楼现场巡检，发现综合楼二楼会议室窗台高度与设计图纸不相符。

(1)、图纸编号：YCJJ-BD170001S-T0101-06 图纸要求，二楼会议室窗台高度应为 900mm，实际测量为 630mm。

(2)、请施工单位按照图纸和规范的要求进行整改，满足使用功能。

项目监理机构（章）：

总监理工程师（总代）：

日

期：2018.5.27

