

监理工作联系单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：010

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于施工质量问题

内容：

1、我方监理与业主巡视时发现生产村逆变器基础下方积水过高且长期渗出，不利于逆变器安全，要求你方对此采取措施，保证逆变器安全运行。

2、城西村个别光伏支架存在安全隐患问题，要求你方整改后报我方复查，望你方做好质量监督，确保并网前安全质量无误！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：时金

日期：2018年6月3日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监
理 项 目 部 存 一 份。



城西村支架问题
2018-05-23