

监理工作联系单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：018

致：北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于项目组件安装角度问题

内容：

你方已收到业主的第三方检测单位就项目发电量评估的检测报告 NO. HYJC20187019, 应业主要求, 请你方尽快根据此报告结果商定各村电站组件 25° 与 35° 角度偏差造成的电量损失补偿方案。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018 年 8 月 23 日



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。