

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号：036

北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司（七台河项目部）

事由：

关于太升村，福安村两个发电站发电量不足一事

内容：

太升村，福安村两个村级光伏发电站，因光伏组件产品质量问题，造成发电量与设计发电量严重不足，以同期并网发电的恒太村，镇东村两村级发电站相比较取平均值，经电业部门抄表核算，以当前电费标准计算，太升村发电站因缺失电量，降低收入贰拾陆点壹万元（26.1万），福安村发电站因缺失电量降低收入拾捌点玖万元（18.9万）。以上因发电低，所产生的费用，按原协商的办法执行，均从汉能公司工程款或其他款项中扣除。

监理项目部：

总/专业监理工程师：

日期：2019年10月19日



注 本表格一式三份，由监理项目填写，业主项目部，施工项目部各存一份，监理项目部存一份