

监理工作联系单

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程

编号：XHGF-001

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于现场临时用电及电动工器具的检测问题

内容：监理现场巡视发现，临时用电线盘上的漏电保护装置无检测合格证。现场充电式电钻及角向磨光机等电动工具无检测合格证望你单位立刻送检并取得合格证后开工。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王明官

日期：2017年11月1日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建