

监理工作联系单

工程名称：山东滨州国家粮食储备库有限公司5MW屋面分布式光伏发电项目 编号：BZLC-LXD-002

致：宝胜建设有限公司

事由：关于工程质量的问题

1、根据设计院电子版图纸《箱变基础施工图LSCB-ZHHS-T0101-02》，1#箱变基础墙体砌筑为宽度400mm、C25混凝土浇筑墙体，0米以上预留四个散热孔，箱变内部回填土夯实系数必须大于0.97。我监理方现场巡检发现，施工方已完成1#箱变基础墙体砌筑为240mm砖砌墙体，预留通风孔一处。与施工图纸出入，要求施工方与业主方沟通，确保按图科学合理施工。

监理单位（盖章）：

监理工程师：

日期：2017年12月03日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建