

监理工作联系单

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-007

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于箱变基础施工的问题

内容：

箱变基础已做施工前准备，即将开始施工。我监理部监理人员现场巡视检查中发现：

现场施工人员没有设计院的设计图纸，只有你方自己随意画的图，基础不开挖，只在地面上浇一素混垫层。而且，地面是花坛并有下水道，以后出现沉降怎么办？箱变基础存在严重的质量隐患。

我监理部要求停止施工，必须有设计院出具的设计图纸方可施工。



项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

葛永涛

日期：2017 年 12 月 21 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。