

监理工作联系单

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-013

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于箱变基础、10Kv 开关站预制舱基础设计变更的问题

内容：

本项目箱变基础和 10Kv 开关站预制舱基础施工与设计院的设计图纸不符合，我监理部要求停止施工，必须有设计院出具的设计图纸方可施工。并于 2017 年 12 月 21 日、2018 年 1 月 4 日下发 007#、010#监理工作联系单。经监理部多次催促，设计院发了电子版图，但是，至今未出具设计变更文件。

我监理部要求你公司督促湖南动力源电力勘测设计有限公司尽快出具设计变更文件，报送建设单位和监理项目部。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 1 月 16 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。