

监理工作联系单

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-031

致：西北电力建设第一工程公司 施工项目部

事由：关于 10kV 外线光纤封线盒隐蔽的问题

内容：

2018 年 06 月 21 日上午 09 时，监理巡视发现，10kV 外线名嘉西路与三元大街十字路口（偏西侧）未设置检查井，光纤封线盒直接埋入土中。现要求你方立即停工整改，设置检查井。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 06 月 21 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。