

监理工程师联系单

工程名称: 聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 编号: JXM-JLLX-005

致: 山东正泰工业设备安装有限公司

主题: 关于施工质量事宜

内容:

在巡视检查过程中发现你单位施工中存在设备基础基坑回填后未平整、未夯实, 下雨后已有下陷的问题, 针对此问题, 要求你方在 2018-6-28 下午 5 点之前整改完成, 按照相关要求平整场地及用夯机夯实。如完不成, 建设单位将按照相关规定进行处罚, 每日 2000 元处罚。

监理项目部 (章):

专业监理工程师: 黄翔

日

期: 2018.6.27

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建