

监理工程师联系单

工程名称: 聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 编号: JXM-JLX-009

致: 山东正泰工业设备安装有限公司

主题: 关于施工质量事宜

内容:

经监理、业主及业主领导一起检查施工现场, 发现你单位施工存在以下问题:

- 1、接地扁铁要求刷黄绿漆, 检查发现只刷了绿漆, 未刷黄漆。
- 2、厂房屋面、设备基础周围垃圾清理不及时、不彻底, 屋面材料未收集统一放置。
- 3、部分组件 M4 接头未捆绑、未固定。
- 4、部分桥架盖板未捆紧。
- 5、接地扁铁部分生锈。
- 6、组件有一块钢化玻璃破碎。

针对以上问题, 要求你单位在 2018 年 7 月 12 日 18: 00 点之前整改完成, 若未按时完成, 建设单位将按照相关规定进行处罚, 每日 2000 元处罚。

附: 问题照片

监理项目部 (章):

总监理工程师: 赵子明

日期: 2018.7.11

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

