

监理工作联系单

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：JXMB—011

致：北京英杰融创信息技术有限公司

事由：

关于光伏区设计图纸的相关问题：

内容：

根据 EPC 提供的相关排布、安装、电气设计图纸，我方发现存在一下问题

- 1、混凝土屋面的相关设备（逆变器、汇流箱、桥架）等安装设计图纸未出版；
- 2、电缆桥架未出示安装、敷设设计图纸及廊架敷设部分的设计要求；
- 3、直埋电缆线的埋深、敷设无设计要求；
- 4、接地环网与支架、铝合金轨道连接方式无设计要求；
- 5、相关设备安装部分无设计详图，建议完善设计图纸及设计要求；

要求你项目部针对以上问题尽快落实，对施工现场的质量加强管理，严格按照设计要求及相关规范进行施工

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：2018 年 4 月 15 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建