

监理工作联系单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM6-ZH-012

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

主题：关于外线材料等事宜

内容：

今巡视发现，外线水泥杆的底座与卡盘尺寸经测量：底座尺寸为 600mm、卡盘尺寸为 800mm 与设计图纸不符。现要求你方针对此问题与设计沟通，若可以使用，则提供相关的纸质证明；若不能使用，则按设计要求重新进货，检查合格后方可使用。

项目监理单位（章）

总监理工程师/专业监理工程师：_____

日期：2018.6.15



填报说明：本表一式三份，由项目监理单位填写，抄送相关单位。