

监理工作联系单

工程名称：郯城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM6-ZH-013

主送：中机国能电力工程有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

抄送：郯城县奥德城开新能源有限公司郯城县红花镇一期工程项目部

主题：关于外线配电线路安全距离的事宜

内容：

现要求你方外线施工单位严格审查配电线路在最大弛度的条件下与周边建筑物、树木、高压线、公路、河流之间的垂直距离以及配电线路边线在最大风偏情况下与建筑物、树木之间的水平距离，凡不符合规范要求的区域，与电网公司进行沟通协调，上报设计院对其进行整改。

项目监理机构（章）

总监理工程师/专业监理工程师

日



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。